



На основу члана 63.став 1.ЗЈН, а све у складу са чл. 20.истог Закона(Сл. Гласник РС“ број 124/2012) Дом ученика средње железничке школе-Београд, ул.Здравка Челара број 14, у својству Наручиоца, дана 18.05.2015.упућује:

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ДУСЖШ-ЈНР- 05/15

ПИТАЊЕ:

Ovim putem Vas molimo, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za pojasnjenje konkursne dokumentacije u sledecim stavkama:

- у позичији XIV 1. PARKETARSKI RADOVI се захтева да паркет буде храстов. Како би тиме било угрожено начело конкуренције, да ли је могуће понудити и неку другу врсту дрвета истих карактеристика? С обзиром да је и опис да исувише штур, молим вас да и га ближе опишете?

ОДГОВОР:

На основу консултације са пројектантом предметне набавке достављамо вам појашњење и измене у Позичији XIV 1.-Паркетарски радови, тако да гласи:

-Набавка и полагање подне облоге (типа Junckers или одговарајуће) у сали за физичку активност. Паркет је израђен од пуног храстовог, а може од буковог,јаворовог или јасеновог дрвета дебљине 22mm, а да одговара својствима храстовог паркета ширине 129mm и дужине 3700mm фабрички лакиран . Паркет се монтира на подконструкцији. Подконструкција је на штафлама са осовинским размаком од 33mm. Укупна дебљина пода у сали је до 13cm. Подна облога израђена у складу са стандардом EN14904. Обрачун по m² постављеног пода са финалном обрадом, рачунајући сав материјал и рад.

Комисија за ЈНР број 05/15

У Београду,

18.05.2015.